WEEKLY INSPECTION CHECKLIST
ウイークリー点検チェックリスト

Inspector's Name : 点検者氏名	**Inspection Date / Time** 点検年月日 / 時間							
Site and Bldg 現場及び建物	**D** 日付:		**D** 日付:		**D** 日付:		**D** 日付:	
	T 時間:		**T** 時間:		**T** 時間:		**T** 時間:	
	YES はい	**NO** いいえ	**YES** はい	**NO** いいえ	**YES** はい	**NO** いいえ	**YES** はい	**NO** いいえ
1. HWAP には、集荷所に収集される廃棄物のための適切な注意標（NFPA(全国防火協会)または適切な国際的な標示）がありますか？	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. HWAP には、流出対応フローチャートが掲示されていますか？	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. HWAP は、化学的に不適合なものなど、異なる排出源の廃棄物の適切な分離をするよう設計、運営されていますか？	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. HWAP で集積されている有害廃棄物は、各排出源につき 208 リットル（55 ガロン）以下、または急性有害廃棄物は 1 リットル（1 クオート）以下ですか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. HWAP は、廃棄物排出場所またはその近傍で、運営者の管理下に置かれていますか？	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. 現場を良好な運営状態に保つために適切な整理整頓がされていますか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. HWAP の近くには流出対応キットがあり、十分に補充されていますか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8. 有害廃棄物を保管している容器は、極度の錆、膨張または構造上の欠陥のない良好な状態ですか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9. ドラム缶/タンク/封じ込めエリア（上部や側面や床）はきれいに保たれ、流出残留物などが無い状態になっていますか？	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10. 有害廃棄物を保管する容器は、廃棄物の追加または除去の必要がある場合を除き、保管中は常に閉じてありますか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11. 有害廃棄物を保管する容器は、容器が破裂、または漏出を招くような方法で開いたり、取り扱われたり、保管されていませんか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12. 可燃性の液体を別の容器に移動する時、可燃性液体の容器はアースされていますか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13. 容器には、液体の膨張を許容する十分なヘッドスペース(アレージ)がありますか？	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14. 容器には、必要に応じて 2 か国語で”有害廃棄物”または”規則外廃棄物”のマークが適切につけられていますか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15. 有害廃棄物を保管している容器は、保管されている廃棄物の有害性の分類（引火性、腐食性など）を示すラベルが表示されていますか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16. 容器の保管区域には二次容器がありますか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17. 二次容器は、収集された物質が発見され除去されるまで、漏出、流出、雨水を封じ込めるために十分な耐久性がありますか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

18. 二次容器は、保管された容器の容積の 10%もしくは最大の容器の容積いずれか大きい方を収納するための十分な容量を持っていますか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19. 二次容器に取り込まれた雨水は、放出する前に検査及び/又は分析されていますか?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

COMMENTS　コメント